

**Муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство»  
(МП «ЖКХ»), п. Струги Красные Псковской области, ул. Павлина Виноградова, д. 11  
тел./факс 8(81132) 52-253, 51-917 ИНН 6023000470 КПП 602301001**

**ОГРН 1026002743140**

**Технические условия на подключение к системе холодного  
водоснабжения по \_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_  
(населенный пункт, улица, дом, квартира)

Присоединение индивидуального водопровода к водопроводной сети МП «ЖКХ» может быть обеспечено следующим образом:

1. Получить разрешение и заявку договор на производство земляных работ в Администрации Струго-Красненского района;
2. Строительство индивидуального водопровода производить силами и средствами абонента;
3. До начала работ заявку согласовать с надзорными службами Струго-Красненского района, произвести оплату за подключение к системе водоснабжения по тарифам утвержденным Государственным комитетом Псковской области по тарифам и энергетике;
4. Прокладку водопровода осуществлять на глубине от 1,7 – 1,8 м;
5. Подключение необходимо произвести от распределительного колодца (при его отсутствии необходима его установка не менее 2-х Ж/Б колец), установить запорный вентиль, позволяющий производить отключение данной ветки водопровода;
6. Отвод от установленного колодца полиэтиленовой трубой диаметром 15 – 32 мм до отвода в здание;
7. В здании установить прибор учета на воду таким образом, чтобы исключить возможность отбора воды вне прибора;
8. После завершения работ необходимо вызвать представителя МП «ЖКХ» для приемки работ и опломбировки прибора учета холодной воды, заключить договор на отпуск питьевой воды;
9. Местом разграничения балансовой принадлежности водопроводных сетей Абонента и Предприятия является место врезки трубопровода Абонента в водопроводную сеть Предприятия.
10. При необходимости восстановить поврежденное дорожное покрытие.

**Директор МП «ЖКХ» \_\_\_\_\_ Кудрявцев Р.В.**

